

## INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-20-21854/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de pinturas mate suministrada para el ensayo por:

**CROMOLOGY, S.L**

**C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)**

con referencia comercial de la gama:

**NOVEX M-500  
CUALQUIER COLOR**

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación definido para la gama (\*)

| Comportamiento al fuego |          | Producción de humos |          | Gotas en llamas |
|-------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------|
| <b>B</b>                | <b>-</b> | <b>s1</b>           | <b>,</b> | <b>d0</b>       |

*(\*) Clasificación válida para la gama de producto aplicada en una cantidad total aproximada de unos 300-320 g pintura líquida/m<sup>2</sup> y sobre: i) cualquier tipo de sustrato metálico o ii) cualquier sustrato de Euroclase de reacción al fuego A2-s1, d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad igual o superior a 525Kg/m<sup>3</sup>*

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-20-21854/1, P-20-21854/2 y P-20-21854/3 y el informe de clasificación de gama P-20-21854/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 26/02/2020 y 06/03/2020.