

Product Testing Spain BU

EUROFINS PRODUCT TESTING SPAIN S.L.

C/ De la Font del Carne s/n
08193 Bellaterra (Barcelona)
Campus de la UAB
Tlf. 93 5202054 Fax: 93 567 20 01

Nº INFORME: 1015/15/8612

Nº de acta: 23398

INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR EUROFINS PRODUCT TESTING SPAIN SL

DATOS DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE

NOMBRE: CROMOLOGY, SL
DIRECCION: Cl. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona
LOCALIDAD: 08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona (España)
A la atención de la Sra. Marta Quiroga

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

PRODUCTO: PLACA – ESMALTE EPOXI AL AGUA + ÁRIDOS
F. RECEPCION: 08/01/2016

LAB ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS

Inicio: 26/01/16 **Fin:** 26/01/16

ASUNTO SOLICITADO:

- Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.

MATERIAL RECIBIDO:

Muestra de pavimento aplicado sobre un soporte.



Imagen de la muestra

La reproducibilidad del presente documento está sólo autorizada si se realiza en su totalidad.

Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada

EUROFINS PRODUCT TESTING SPAIN, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Volumen 43988, Folio 92, Hoja nº -B 443750, Inscripción 1ª, NIF B-66137175.

Product Testing Spain BU

EUROFINS PRODUCT TESTING SPAIN S.L.

C/ De la Font del Carne s/n
08193 Bellaterra (Barcelona)
Campus de la UAB
Tlf. 93 5202054 Fax: 93 567 20 01

Nº INFORME: 1015/15/8612

Nº de acta: 23398

RESULTADOS

Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV). UNE-ENV 12633.

Determinación nº	Valor de resistencia al deslizamiento USRV (R_d) (superficie húmeda con abundante agua)
1	60
2	62
3	59
4	60
5	60
Media	60

El ensayo se ha realizado sobre una longitud neta de 126 mm, con zapata ancha.
Temperatura en el momento del ensayo: 22°C

NOTA INFORMATIVA:

Según el Código Técnico de la Edificación, Sección SU1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS, efectuando el ensayo de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos (USRV) con la superficie húmeda con abundante agua según indica la norma UNE-ENV 12633:2003, se dispone la siguiente clasificación:

Tabla 1.1; Clasificación de los suelos según su resbaladidad

Resistencia al deslizamiento R_d	Clase	Clase 3
$R_d \leq 15$	0	
$15 < R_d \leq 35$	1	
$35 < R_d \leq 45$	2	
$R_d > 45$	3	

Tabla 1.2; Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo	Clase
Zonas interiores secas: superficies con pendiente <6% superficies con pendiente $\geq 6\%$ y escaleras	1 2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior ⁽¹⁾ , terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.: superficies con pendiente <6% superficies con pendiente $\geq 6\%$ y escaleras	2 3
Zonas exteriores. Piscinas ⁽²⁾	3

⁽¹⁾ Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

⁽²⁾ Zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,5m.

La reproducibilidad del presente documento está sólo autorizada si se realiza en su totalidad.

Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada

EUROFINS PRODUCT TESTING SPAIN, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Volumen 43988, Folio 92, Hoja nº -B 443750, Inscripción 1ª, NIF B-66137175.

Product Testing Spain BU

EUROFINS PRODUCT TESTING SPAIN S.L.

C/ De la Font del Carne s/n
08193 Bellaterra (Barcelona)
Campus de la UAB
Tif. 93 5202054 Fax: 93 567 20 01

Nº INFORME: 1015/15/8612

Nº de acta: 23398



Eurofins Product Testing Spain, SLU
NIF B-66137175

Product testing laboratory manager
Elena Méndez
Bellaterra, 10 de febrero 2016

Garantía de Calidad de Servicio

EUROFINS, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de EUROFINS.

La reproducibilidad del presente documento está sólo autorizada si se realiza en su totalidad.

Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada

EUROFINS PRODUCT TESTING SPAIN, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Volumen 43988, Folio 92, Hoja nº -B 443750, Inscripción 1ª, NIF B-66137175.