

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-18-19945/9

La Fundación GAIKER notifica que la gama de recubrimientos de poliuretano acrílico acabado brillante, destinados a suelos y suministrados para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L.

C/Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona . 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial de la gama:

**RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO ACRILICO ACABADO BRILLANTE (7230) PARA SUELOS
COLOR: CUALQUIERA INCLUIDO EL INCOLORO
GRADO DE BRILLO: BRILLANTE**

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación definido para la gama (*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos
Bfl	-	s1

(*) Campo de aplicación.

Clasificación válida para la gama de producto aplicada en una cantidad aproximada de 182 g/m² total en dos manos de 91 g/m² cada una y sobre sustrato de EUROCLASE de reacción al fuego A1fl ó A2fl-s1 que presente una densidad igual o superior a 1350 kg/m³.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-18-19945/5, P-18-19945/6 y P-18-19945/7 y el informe de clasificación de gama P-18-19945/8, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 16/07/18 y 25/07/18.



GAIKER
ik4 research alliance

Jesús Ballester Maestu
Responsable Máximo de Ensayo
Fecha de emisión: 18 Septiembre 2018