



## INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-20-21877/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de pinturas mate suministrada para el ensayo por:

**CROMOLOGY, S.L**

**C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)**

con referencia comercial de la gama:

**ESMALTE PAREDES ADVANCE  
CUALQUIER COLOR**

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2018 para el campo de aplicación definido para la gama (\*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
<b>B</b>	<b>-</b>	<b>s1</b>	<b>,</b>	<b>d0</b>

*(\*) Clasificación válida para la gama de producto aplicada en una cantidad total aproximada de unos 220-240 g pintura líquida/m<sup>2</sup> y sobre: i) cualquier tipo de sustrato metálico o ii) cualquier sustrato de Euroclase de reacción al fuego A2-s1, d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad igual o superior a 525Kg/m<sup>3</sup>*

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes P-20-21877/1, P-20-21877/2 y P-20-21877/3 y el informe de clasificación de gama P-20-21877/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 06/07/2020 y 07/10/2020.



Jesús Ballester Maestu  
Responsable Máximo de Ensayo

Fecha de emisión  
7 de octubre de 2020