



## INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-19-21667/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de poliuretanos acrílicos satinados y destinados a recubrimientos de suelos suministrada para el ensayo por:

**CROMOLOGY, S.L**

**C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)**

con referencia comercial de la gama:


### POLIURETANO ACRÍLICO ACABADO SATINADO CUALQUIER COLOR

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación definido para la gama (\*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos
Bfl	-	s1

(\*) Campo de aplicación: Clasificación válida para la gama de producto aplicada en una cantidad aproximada de 180-200 g/m<sup>2</sup> totales en dos manos de 90-100 g/m<sup>2</sup> cada una y sobre substrato de EUROCLASE de reacción al fuego A1fl ó A2fl-s1 que presente una densidad igual o superior a 1.350 kg/m<sup>3</sup>.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-19-21667/1, P-19-21667/2 y P-19-21667/3 y el informe de clasificación de gama P-19-21667/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 19/12/2019 y 20/01/2020.

  
Jesús Ballester Maestu  
Responsable Máximo de Ensayo  
Fecha de emisión: 20 de Enero de 2020

