

## INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-21-22967/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de pinturas plásticas mates suministrada para el ensayo por:

**CROMOLOGY, S.L**

**C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)**

Con referencia comercial de la gama:

**CUBIC**  
**CUALQUIER COLOR INCLUIDO EN LA GAMA**

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2018 para el campo de aplicación definido para la gama (\*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
<b>B</b>	-	<b>s1</b>	,	<b>d0</b>

(\*) Clasificación válida para la gama de producto: i) aplicada en una cantidad total aproximada de unos 270-290 g de pintura líquida/m<sup>2</sup>, ii) aplicada sobre cualquier tipo de sustrato metálico o sobre cualquier sustrato de Euroclase de reacción al fuego A2-s1, d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad igual o superior a 525 Kg/m<sup>3</sup> y iii) ensayado, el conjunto de la pintura aplicada sobre sustrato de cartón yeso, soportado directamente sobre placas de silicato cálcico.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-21-22967/1, P-21-22967/2 y P-21-22967/3 y el informe de clasificación de gama P-21-22967/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 16/11/2021 y 22/11/2021.

Clasificación de gama obtenida a partir de los valores medios de los parámetros medidos en cada uno de los ensayos.