

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-23-25139/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de recubrimientos de poliuretano acrílico destinados a suelos y suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L

C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial de la gama:

POLIURETANO ACRÍLICO BRILLANTE CUALQUIER COLOR

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2018 para el campo de aplicación definido para la gama (*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos
B_{fl}	-	s1

() Campo de aplicación: Clasificación válida para la gama de producto aplicada : i) aproximadamente 170-190 g de recubrimiento líquido/m² totales y ii) sobre sustrato de EUROCLASE de reacción al fuego A1_{fl} ó A2_{fl}-s1 que presente una densidad igual o superior a 1350 kg/m³,*

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-23-25139/1, P-23-25139/2 y P-23-25139/3 y el informe de clasificación de gama P-23-25139/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 15/11/2023 y 05/12/2023.

Clasificación obtenida siguiendo la regla de decisión de aceptación binaria simple. Esta regla de decisión, de acuerdo con la guía ILAC- G8:09, conlleva el siguiente riesgo específico: la probabilidad de aceptación falsa o probabilidad de rechazo falso es menor del 50%.

Jesús Ballester Maestu
Responsable Máximo de Ensayo
Fecha de emisión: 11 de diciembre de 2023