



INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-20-21878/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de epoxis al agua de acabado semi brillante y destinados a recubrimientos de suelos suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L

C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial de la gama:

EPOXI AL AGUA CUALQUIER COLOR

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2018 para el campo de aplicación definido para la gama (*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos
Bfl	-	s1

(*) Campo de aplicación: Clasificación válida para la gama de producto aplicada en una cantidad aproximada de 280-300 g/m² totales en dos manos de 140-150 g/m² cada una y sobre substrato de EUROCLASE de reacción al fuego A1fl ó A2fl-s1 que presente una densidad igual o superior a 1.350 kg/m³.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-20-21878/1, P-20-21878/2 y P-20-21878/3 y el informe de clasificación de gama P-20-21878/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 13/07/2020 y 29/07/2020.



Jesús Ballester Maestu
Responsable Máximo de Ensayo
Fecha de emisión: 3 de agosto de 2020