

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-24-26588/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de recubrimientos epoxi 100% solido destinados a suelos y suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L

C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial de la gama:

**EPOXI 100% SOLIDO
CUALQUIER COLOR**

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2018 para el campo de aplicación definido para la gama (*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos
B_{fl}	-	s1

(*) Campo de aplicación: Clasificación válida para la gama de producto aplicada : i) aproximadamente (440-460) g de recubrimiento líquido/m² y ii) sobre sustrato de EUROCLASE de reacción al fuego A1_{fl} ó A2_{fl}-s1 que presente una densidad igual o superior a 1350 kg/m³,

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-24-26558/1, P-24-26588/2 y P-24-26558/3 y el informe de clasificación de gama P-24-26588/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 02/10/2024 y 17/10/2024.

Clasificación obtenida siguiendo la regla de decisión de aceptación binaria simple. Esta regla de decisión, de acuerdo con la guía ILAC- G8:09, conlleva el siguiente riesgo específico: la probabilidad de aceptación falsa o probabilidad de rechazo falso es menor del 50%.